

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО**

**Межрегиональное управление № 31 ФМБА России**  
624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, 1,  
Тел. (34370) 9-82-37, факс (34370) 9-02-28, e-mail: ru31fmba@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«21» июня 2017г.

№ 22

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов, полученной информации:

1. Распоряжения Межрегионального управления № 31 ФМБА России от 25.05.2017г. № 36;
2. Акта плановой выездной проверки органом государственного контроля (надзора) от 21.06.2017г. №36;
3. Экспертного заключения Органа инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г. № 05-05/176 от 16.06.2017г.

(перечислить рассмотренные документы: реквизиты рассматриваемых материалов, документов, протоколов обследований, исследований, испытаний, оценок)

в отношении: Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2», юридический адрес: г.Новоуральск, ул. Свердлова, д.1Б, ИНН 6629012386, ОГРН 1026601724621, осуществляющего деятельность оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период летних каникул, по адресам:

- Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Свердлова, д.1Б;
- Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 6Б.

(указать: наименование юридического лица и ли ФИО индивидуального предпринимателя, юридический адрес, наименование объекта, фактический адрес объекта, должность и ФИО должностного лица)

Выявлены нарушения санитарного законодательства, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан (окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) или явившиеся причиной вреда жизни, здоровью граждан (окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

С целью устранения выявленных нарушений санитарного законодательства, а также предупреждения причинения вреда жизни, здоровью граждан (окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), на основании ст. 52, пользуясь правами и полномочиями п.2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание Законодательства Российской Федерации 1999 г., № 14 ст. 1650); п.9, п.п.а) п.10 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013г. N 476, во исполнение п.50 «Административного регламента исполнения Федеральным медико-биологическим агентством государственной функции по организации и проведению проверок в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях», утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ № 1194н от 19.10.2011г.

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	Мероприятие по устранению правонарушения	Основание для исполнения мероприятия	Срок исполнения
-------	------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------

1.	Устранить нарушение по наличию дефектов отделки стен на первом этаже по адресу ул. Свердлова, д. 16: в женской душевой в виде облупившейся и потрескавшейся краски, в женском туалете в виде сколов плитки.	п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».	01.09.2017г.
2.	Устранить нарушение по не соответствию требованиям санитарных правил качества горячей водопроводной воды из разводящей сети централизованного водоснабжения по ул. Комсомольская, д.66 в санузле, по ул. Свердлова, д. 16 в душевой комнате МАУ ДО «ДЮСШ № 2»: - температура горячей воды в санузле, в душевой составляет 20,0°С, при требовании что температура горячей воды в местах водозабора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75 °С.	8.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», п.3.3, п.6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01)».	01.09.2017г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Обеспечить предоставление документированной информации об исполнении данного предписания с приложением необходимых документов, заверенных в установленном порядке, в Межрегиональное управление № 31 ФМБА России, расположенное по адресу: г. Новоуральск, ул. Победы, д.1 в срок до 01.09.2017г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №4», в лице директора Одегова Михаила Владимировича.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Специалист-эксперт отдела  
надзора и государственных услуг  
Межрегионального управления  
№ 31 ФМБА России



  
(подпись)

Морозова Евгения Алексеевна  
(фамилия имя отчество)

Второй экземпляр предписания получил:

директор МАЧДО, ДИОМ-2 (должность) С.А. Морозова (подпись) Морозова С.А. (фамилия, имя, отчество)

«21» июня 2017г.

Примечание:

-ст.19.4 ч.1 КоАП РФ Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной до двух тысяч рублей;

-ст.19.5 ч.1 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трёх лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

-ст.19.7 КоАП РФ Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде,- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей».