

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской об-
ласти
от 20.05.2020 № 107-И
«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
Свердловской области к 2020/2021
учебному году»

**Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2020/2021 учебному году**
Составлен « 05 » августа 2020 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 2»
2. Юридический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*
Россия, 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Свердлова, 1б
3. Фактический адрес: 1) 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Свердлова, 1б,
2) 624130, Свердловская область, г.Новоуральск ул.Комсомольская, 6б
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки зданий: 1) Многофункциональный спортивный комплекс – 1987 г.;
2) Административно-бытовой корпус со спортивным залом - 1982 г;
3) Крытый хоккейный корт с пристроенным гаражом–стоянкой для
машин по уборке льда – 1993 г. (гараж-стоянка – 2005 г.)
4) АБК стадиона-2019 год
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон
Одегов Михаил Владимирович, (34370) 5-86-90
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением
Администрации Новоуральского городского округа "О приемке образовательных организаций к
новому 2020-2021 учебному году» от 29.05.2020 № 1034-а
(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Секачев М.Н., заместитель Главы Администрации городского округа по социальной политике ;
(ФИО, должность)

Заместитель Председателя комиссии:

Лобова И.П., начальник Управления образования;
(ФИО, должность)

Члены комиссии:

Баловнев А.Н., директор МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО;
Бронникова Г.Н., председатель Территориальной комиссии г.Новоуральска по делам
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
Войтенко Д.В., начальник отделения государственной инспекции дорожного движения МУ МВД
России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский», старший лейтенант полиции (по
согласованию);
Кондораки А.Ю., главный специалист по вопросам общественной безопасности отдела
общественной безопасности и взаимодействия с административными органами Администрации НГО;
Кривочуров В.М., главный специалист по ГО и ЧС МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО;
Медведева М.Л., заместитель начальника Управления образования;

Ошуркова О.С., главный специалист по охране труда Администрации НГО;
Паленко Е.А., заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский», подполковник полиции (по согласованию);
Пожарко А.С., заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС №5 МЧС России» - начальник отдела ФГПН (по согласованию);
Путинцева Л.А., председатель объединения первичных профсоюзных организаций учреждений общего и дополнительного образования (по согласованию);
Швыряев А.А., инженер группы организации и внедрения инженерно-технологических средств охраны и безопасности Отдела вневедомственной охраны по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласованию).

От образовательной организации:

Одегов М.В., директор МАУ ДО «ДЮСШ №2»

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2»

(полное наименование образовательной организации)

к 2020 / 2021 учебному году

готово

Председатель комиссии: Секачев М.Н.

**Заместитель
председателя комиссии:** Лобова И.П.

Члены комиссии:

Баловнев А.Н.

Бронникова Г.Н.

Войтенко Д.В.

Кондораки А.Ю.

Кривочуров В.М.

Медведева М.Л.

Ошуркова О.С.

Паленко Е.А.

Пожарко А.С.

Путинцева Л.А.

Швыряев А.А.

« 05 » августа 2020 г.

**Приложение к Акту готовности
образовательной организации
Свердловской области
к 2020/2021 учебному году**

Акт составлен « 05 » августа 2020 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2»
(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	Указать реквизиты	Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2», утверждённый постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 24.12.2013 г. № 3285-а, ОГРН-1026601724621
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	Указать реквизиты	Вид права: оперативное управление 1) свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 329942 от 11.04.2014 г; 2) свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 470422 от 25.06.2014 г; 3) свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 470425 от 25.06.2014 г; 4) свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 470426 от 25.06.2014 г; 5) свидетельство о государственной регистрации права 66АЖ 850370 от 18.06.2015 г. 6) свидетельство о государственной регистрации права 66-66-31/667/2012-174 от 17.11.2015 г. 7) 66:57:0102048:83-66/031/2020-1 от 30.01.2020г 8) 66:57:0102048:80-66/031/2020-1 от 30.01.2020г

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	Указать реквизиты	1) Земельный участок, ул. Свердлова, 1б (свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 470421 от 25.06.2014 г); 2) Земельный участок, ул. Комсомольская, 6б (свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 470424 от 25.06.2014 г.).
5.	Наличие лицензии на право ведение образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	Номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный № 16076 от 17.05.2012 г.), выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (серия 66ЛЮ1 № 0003074), на какой срок - бессрочно, приложение №1 (серия 66ПЮ1 №0007133); 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу учреждения; 3) Вид образовательной деятельности – дополнительное образование, подвид – дополнительное образование детей и взрослых. 4) Свидетельство об аккредитации не выдается.
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности: 1. Дополнительные предпрофессиональные программы: 1.1. Баскетбол; 1.2. Теннис; 1.3. Фигурное катание на коньках; 1.4. Футбол; 1.5. Волейбол; 1.6. Прыжки на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. 2. Дополнительные общеразвивающие программы: 2.1. по баскетболу; 2.2. по теннису; 2.3. по теннису для детей 4-6 лет; 2.4. «Юный фигурист»;

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>2.5. по футболу; 2.6. по футболу для детей 4-6 лет; 2.7. по волейболу; 2.8. для спортивно-оздоровительных групп детей 4-6 лет. Утверждены приказом директора от 30.08.2019 №67 «Об утверждении учебно-планирующей документации» на основании рекомендации методического совета от 30.08.2019г. №01</p>
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) Имеется. Утверждена приказом директора МАУ ДО «ДЮСШ № 2» 26.12.2018 г. № 54 на срок 2019-2021 гг.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2020-2021 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) В наличии проект плана работы МАУ ДО «ДЮСШ № 2» на 2020-2021 учебный год . 2) План будет утвержден на заседании педагогического совета 31.08.2020 г.
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) Всего: 5 зданий, 2 территории; 2) 0;
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать) 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) В две смены; 2) 6 групп, 90 обучающихся; 3) 84 группы, 1161 обучающийся.
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);	1) 1275 человек; 2) 90 групп; 3) 1251 человек;

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	4)-; 5) -.
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) По штатному расписанию: 1.1. администрация – 5,25 шт.единиц; 1.2. педагогические работники – 55,73 шт.единиц; 1.3. воспитатели – 0 шт.единиц; 1.4. мастера производственного обучения – 0 шт.единиц; 1.5. научные работники – 0 шт.единиц; 1.6. медицинские работники – 3,5 шт.единиц; 1.7. иные работники – 50,36 шт.единиц. 2) По факту: 2.1. администрация – 5,25 шт.единиц; 2.2. педагогические работники – 55,73 шт.единиц; 2.3. воспитатели – 0 шт.единиц; 2.4. мастера производственного обучения – 0 шт.единиц; 2.5. научные работники – 0 шт.единиц; 2.6. медицинские работники – 3,5 шт.единиц; 2.7. иные работники – 50,36 шт.единиц; 3. Наличие вакансий – нет.
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	Акты технического контроля (указать реквизиты)	1) Акт осмотра, промывки, ревизии холодного, горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, санитарно-технического оборудования в зданиях МАУ ДО «ДЮСШ № 2» от 15.07.2020 г.; 2) Акт от 15.07.2020 г. технического состояния систем приточно-вытяжной вентиляции после проведения

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>регламентных работ (ул. Свердлова, 16, ул.Комсомольская, 6б);</p> <p>3) Акт от 15.07.2020 г. осмотра и проверки вытяжной вентиляции В-1 (ул. Свердлова, 16);</p> <p>4) Акт от 15.07.2020 г. осмотра и проверки работоспособности оборудования в сауне МАУ ДО «ДЮСШ №2» (ул. Свердлова, 16)</p>
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Ученической мебели нет
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Учебники не требуются
17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	Соответствует/не соответствует	Мастерские отсутствуют
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного спортивного зала		<p>1. Объекты спорта (ул. Свердлова, 16):</p> <p>1.1. спортивные залы № 1 и № 2 многофункционального спортивного комплекса в удовлетворительном состоянии, готовы к началу учебного года;</p> <p>Объект сертифицирован (сертификат соответствия № СДС СБ СС.ОС.0329</p> <p>Включен во Всероссийский реестр объектов спорта 03.08.2015 г. (№ 07-4-11/2788)</p> <p>2. Объекты спорта (ул.Комсомольская, 6б):</p> <p>2.1. спортивный зал в удовлетворительном состоянии, готов к началу учебного года.</p> <p>Объект сертифицирован (сертификат соответствия № СДС СБ СС. ОС. 0581). Включён во Всероссийский реестр объектов спорта 18.07.2019 (№ 07-2-11/7403).</p>

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	Указать реквизиты сертификатов соответствия	<p>Спортивное оборудование и инвентарь имеются в необходимом количестве.</p> <p>Акты-разрешения на проведение учебно-тренировочных занятий в спортивных залах, крытом корте, на стадионах для футбола и мини-футбола от 30.07.2020 г. (ул. Свердлова, 1б и ул. Комсомольская, 6б).</p> <p>Сертификаты соответствия на используемое в образовательном процессе спортивное оборудование имеются.</p> <p>(№ РОСС RU.АГ 91.В00046 № РОСС RU.ЛХ 64.А00030 № РОСС RU.АД 77.Н000523 № РОСС RU.АБ 70.В00001 № РОСС DE.АД 44.Н03895 № РОСС RU.АВ 51.Н05085)</p>
21.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		<p>1. Стадион ДЮСШ (футбольное поле с искусственным травяным покрытием) в удовлетворительном состоянии, готово для проведения соревнований и учебно-тренировочных занятий (ул.Свердлова, 1б). Объект сертифицирован (сертификат соответствия № СДС СБ СС.ОС.0370). Включен во Всероссийский реестр объектов спорта 06.08.2015 г. (№ 07-4-11/2856).</p> <p>2. Крытый корт в удовлетворительном состоянии, готов к началу учебного года (ул.Комсомольская, 6б). Объект сертифицирован (сертификат соответствия № СДС УРФУ СС.001.СО.216). Включен во Всероссийский реестр объектов спорта 06.08.2015 г. (07-4-11/2841)</p> <p>3. Стадион для мини-футбола в хорошем состоянии, готов для проведения учебно-тренировочных занятий (ул.Комсомольская, 6б). Объект сертифицирован (сертификат соответствия № СДС СБ СС.ОС.0432). Включен во Всероссийский реестр объектов спорта 22.04.2016 г. (№ 07-4-11/1292)</p>

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			4. Гимнастический городок в удовлетворительном состоянии, готов к началу учебного года (ул.Комсомольская, 6б).
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	Указать реквизиты актов испытаний	Акты испытаний спортивного оборудования на спортивных объектах от 30.07.2020 г. (ул. Свердлова, 16, ул. Комсомольская, 6б).
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет 1) Акт проверки ГПН №34 от 11.05.2018г. 2) Акт проверки ГПН №35 от 11.05.2018г. 3) Акт проверки ГПН №36 от 11.05.2018г.
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	Указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Строшков Ю.П., заместитель директора по АХР (приказ №86 от 27.12.2019 г.)
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ;	1) Директор учреждения Одегов М.В. обучен в АНО ДПО «Уральский региональный учебный центр «Новатор»» (удостоверение № 18-03-067 от 28.03.2018); 2) Заместитель директора по АХР Строшков Ю.П. обучен в АНО ДПО «Уральский региональный учебный центр «Новатор»» (удостоверение № 18-03-068 от 28.03.2018); Заместитель директора по УВР Паршукова С.А. обучена в АНО ДПО «Уральский региональный учебный центр «Новатор»» (удостоверение № 18-03-069 от 28.03.2018); Директор оздоровительного лагеря Одегова Е.Ю. обучена в АНО ДПО «Уральский региональный учебный центр «Новатор»» (удостоверение № 18-03-070 от 28.03.2018); 3) Оперативный персонал, обслуживающий АПС и

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>4) обучение обучающихся ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>СОУЭ, обучен согласно специальной программе ПТМ для оперативного персонала (протокол №1/20 от 02.06.2020г.), охват – 8 человек. Сотрудники учреждения обучены на основании постановления Администрации Новоуральского городского округа от 27.11.2019г. №2315 по вопросам пожарной безопасности согласно тематического плана на 2020 год (охват – 65 человек)</p> <p>4) Обучающиеся обучены согласно плану воспитательной работы МАУ ДО «ДЮСШ №2» на 2019-2020 учебный год, утвержденного директором учреждения 30.08.2019 (сентябрь 2019 г., февраль 2020 г.);</p> <p>5) Эвакуационные учения проводятся согласно плану (1 раз в год). Тема: «Практическая отработка плана эвакуации людей при пожаре из помещений учреждения» -</p> <p>а) 19.09.2019 «Действия персонала и обучающихся в случае возникновения пожара» – акты № 7 (ул. Свердлова, 1б) и № 8 (ул. Комсомольская, 6б).</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) Соответствует нормам согласно Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390. Количество огнетушителей - 18 (ул.Комсомольская, 6Б) - 20 (многофункциональный спортивный комплекс, ул. Свердлова, 1б) - 5 (АБК стадиона, ул.Свердлова, 1б);</p> <p>2) Имеются журналы учета первичных средств пожаротушения;</p> <p>3) Техническое обследование и проверка веса заряда огнетушителей произведена 27 марта 2020 года ООО «Центр безопасности» согласно договоров от</p>

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			06.02.2020г. №16/20/04-03/459 и от 11.02.2020г., №18/20/04-03/610.
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие вывода дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)</p>	<p>1) Имеется АПС во всех зданиях учреждения (многофункциональный спортивный комплекс, ул.Свердлова, 1б; АБК со спортзалом и крытый корт, ул. Комсомольская, 6б; АБК стадиона, ул.Свердлова 1б) АПС исправна (Акты проверки технического состояния и работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре от 14.04.2020).</p> <p>2) Договор с ООО «Сова-Монтаж» № 40/мо-20/04-03/93 от 01.01.2020 Договор с ООО «Сова-Монтаж» № 39/мо-20/04-03/424 от 01.01.2020</p> <p>3) Дублированный сигнал на пульт подразделения пожарной охраны обеспечен из всех зданий учреждения (ул. Свердлова, 1б, ул. Комсомольская, 6б) (Акты проверки выхода сигнала «Пожар» с установки АПС, установленный на объекте в ЦППС ФГКУ СУ ФПС №5 МЧС России от 14.04.2020; Акт ввода в эксплуатацию линии сигнала о пожаре на ЦППС ФГКУ СУ ФПС №5 МЧС России от 16.06.2014 г.);</p> <p>4) - ;</p> <p>5) нет</p>
29.	Состояние путей эвакуации	Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Состояние путей эвакуации соответствует требованиям правил пожарного режима в РФ, правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г., №390.

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	Да/нет	<p>Электроустановки зданий учреждения соответствуют требованиям пожарной безопасности.</p> <p>Проверка состояния электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности осуществляется ООО «Эспос»:</p> <p>1) Протокол №1 проверки наличия цепи между заземляемыми элементами от 30.07.2020г. (ул. Свердлова, 1б);</p> <p>2) Протокол №2 проверки сопротивления изоляции от 30.07.2020г. (ул. Свердлова, 1б);</p> <p>3) Протокол №3 проверки срабатывания защиты в системе питания с заземленной нейтралью и измерения сопротивления петли «фаза-нуль» от 30.07.2020г., (ул. Свердлова, 1б);</p> <p>4) Протокол №1 проверки наличия цепи между заземляемыми элементами от 31.07.2020г. (ул. Комсомольская, 6б);</p> <p>5) Протокол №2 проверки сопротивления изоляции от 31.07.2020г. (ул. Комсомольская, 6б);</p> <p>6) Протокол №3 проверки срабатывания защиты в системе питания с заземленной нейтралью и измерения сопротивления петли «фаза-нуль» от 31.07.2020г., (ул. Комсомольская, 6б).</p>
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	<p>1) внутреннее;</p> <p>2) наружное</p>	<p>1) В наличии. Состояние удовлетворительное, проверки проведены.</p> <p>Испытания проведены ООО «Центр безопасности» согласно договора от 06.02.2020г., №15/20/04-03/458:</p> <p>а) Акт № 04/20 от 27.03.2020г. (ул.Комсомольская, 6б);</p> <p>б) Акт № 05/20 от 27.03.2020г. (ул.Свердлова, 1б);</p> <p>Расход и напор воды внутреннего противопожарного водопровода соответствует нормативным требованиям;</p> <p>2) Пожарный гидрант АБК стадиона (ул.Свердлова, 1б).</p> <p>Испытания проведены ООО «Центр безопасности»</p>

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			согласно договора от 06.02.2020г., №17/20/04-03/460: Акт № 06/20 от 27.03.2020г. Расход и напор воды наружного противопожарного водопровода соответствует нормативным требованиям.
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	Декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Декларации пожарной безопасности зарегистрированы в территориальном органе госпожнадзора: 1) ул.Свердлова, 1б – 29.02.2012 г., № 65540-06-00339; 2) ул.Комсомольская, 6б – 29.02.2012 г., № 65540-06-00340.
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание № 24 от 11.02.2020 (акт проверки №5 от 11.02.2020 г.) 2) 1 нарушение (предписание № 24 от 11.02.2020) 3) нет 4) план мероприятий по выполнению предписаний №24 от 11.02.2020 г., утвержденный директором учреждения 12.05.2020 г. (срок устранения 15.09.2021 г.)
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Одегов М.В., директор учреждения обучен. Аттестация по гигиенической подготовке проведена 19.03.2019 (срок действия до 19.03.2021); 2) Галаган Е.М., медицинская сестра, аттестована 03.03.2020 (срок действия до 03.03.2022) 3) Сотрудники учреждения обучены (100%). Аттестация по гигиенической подготовке проведена 19.03.2019 г. (действует до 19.03.2021 г.) – 49 сотрудников. Аттестация по гигиенической подготовке проведена 03.03.2020 (действует до 03.03.2022) – 22 сотрудника.

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	Пищеблок отсутствует. Питание не организуется.
37.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	Наличие/отсутствие	В наличии
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	Наличие/отсутствие	Установлены фильтры для очистки и обеззараживания воды в питьевых фонтанчиках (4 шт.): 1) ул.Комсомольская, 6б (21.01.2020), акт замены фильтров № 1 от 21.01.2020; ул.Свердлова, 1б (21.01.2020), акт замены фильтров № 2 от 21.01.2020.
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	Указать реквизиты	-
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);	Имеется 2 медицинских кабинета (ул.Свердлова, 1б, ул.Комсомольская, 6б);

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	2) Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01-003188 от 19.02.2015 г. (Срок действия: бессрочно); 3) Обеспечение медицинским персоналом в полном объеме. В штатном расписании учреждения 0,5 ставки врача-педиатра и 3 ставки медицинских сестер.
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	Указать реквизиты	Организация: ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №31 ФМБА России» (договор № 160/04-03/854 от 11.03.2020). Протоколы лабораторных исследований: 1) № 03.371 от 27.03.2020г.; 2) № 03.401 от 15.04.2020г.
42.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	1) Наличие/отсутствие, указать даты	1) Медицинский осмотр 19 сотрудников учреждения проведён в соответствии с установленным графиком: 1) ООО «Вита» (договор № 007-м/о/04-03/347 от 09.01.2020; 2) Заключен договор с ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России» на прохождение медицинского осмотра сотрудниками учреждения (52 человека) от 17.02.2020 № 34/0-20/04-03/594 от 17.02.2020. Сроки проведения август-сентябрь 2020 года.
43.	Наличие бесконтактных термометров	Наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся / воспитанников): до 100 чел.-2 шт.; от 100 до 250 чел.-5 шт.; свыше 250 чел. -10 шт.)	В наличии (10 штук)
44.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	Наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	1) Потребность, согласно установленных норм- 8 дозаторов; 2) В наличии 8 дозаторов (согласно требованиям).
45.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	Наличие/отсутствие	1) В наличии имеются 2 передвижных облучателя с 6 лампами для обработки спортивных залов (ул.

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	Наличие/отсутствие	<p>Имеются журналы по проведению инструктажей по охране труда:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) журнал регистрации инструктажей на рабочем месте (рабочие, ул.Комсомольская, 6б); 2) журнал регистрации инструктажей на рабочем месте (рабочие, ул.Свердлова, 1б); 3) журнал регистрации инструктажей на рабочем месте (специалисты); 4) журнал регистрации вводного инструктажа; 5) журнал регистрации вводного инструктажа сторонних организаций; 6) журнал учёта присвоения группы электробезопасности неэлектрическому персоналу. <p>Журналы заполняются систематически.</p>
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	<p>Периодичность проведения инструктажей по вопросам охраны труда не реже: 1 раза в 6 месяцев (специалистам – первая декада марта, первая декада сентября, рабочим – первая декада апреля, первая декада октября).</p> <p>Проведение последних инструктажей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по рабочим профессиям – 18.05.2020; - тренерско-преподавательский состав – 01.03.2020
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	<ol style="list-style-type: none"> 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест, прошедших СОУТ 3) количество неаттестованных рабочих мест 4) планируемые сроки проведения аттестации 	<p>Специальная оценка условий труда проведена 25.11.2015г.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) количество рабочих мест, всего <u>37</u>; 2) количество аттестованных рабочих мест <u>37</u>; 3) количество неаттестованных рабочих мест <u>0</u>; 4) 2020 год (июнь-октябрь) , заключен договор с ООО «Центр ОТ и ПЭ» от 18.05.2020 г.

№ строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
92.	Раздел 10. Ремонтные работы		
93.	Проведение капитального ремонта	Виды работ	1) Капитальный ремонт «Усиление конструкций фундаментов под трибуны стадиона МАУ ДО «ДЮСШ №2»; 2) Капитальный ремонт кабинетов учреждения многофункционального спортивного комплекса; 3) Благоустройство территории стадиона МАУ ДО «ДЮСШ № 2» (ул. Свердлова, 1 б).
94.	Проведение текущего ремонта	Виды работ	1) Косметический ремонт туалетных комнат (ул. Свердлова, 1б) 2) Косметический ремонт кабинетов учреждения (тренижерская, раздевалка, медицинский кабинет) административно-бытового корпуса (ул. Комсомольская, 6б)
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	Указать перечень основных работ, запланированных на 2020 год и последующие годы	1) Косметический ремонт зала акробатики многофункционального спортивного комплекса (ул. Свердлова, 1 б); 2) Капитальный ремонт раздевалок с душевыми и туалетными комнатами многофункционального спортивного комплекса (ул. Свердлова, 1 б); 3) Установка узла управления теплосети с регулированием отопления и модуля приготовления ГВС; 4) Замена искусственного покрытия футбольного поля на стадионе (ул. Свердлова, 1 б); 5) Установка электронного спортивного табло на стадионе (ул. Свердлова, 1 б).